

Arkusz1

	A	B	C	D	E
1	STACJA WODOCIĄGOWA W PAWŁOWIE			TABELA NR-8	
2	Numer kat.	Opis	Ilość	Oznaczenie	Dostawca
3	ROZDZIELNICA „RG”				
4	24354	WYŁ. NADPR. C60N CH.C 3P 40A	1	FRH	Schneider
5	24354	WYŁ. NADPR. C60N CH.C 3P 40A	1	FRT	j.w.
6	23402	WYŁ.RÓŻN-PRĄD. ID 4P 63A 300MA S A	2	FPRH, FPRT	j.w.
7	23388	WYŁ.RÓŻN-PRĄD. ID 4P 63A 300MA A	1	FP80	j.w.
8	19673	WYŁ.RÓŻN.DPN N VIGI 1P+N 10A 300MA CH.B	2	F91, F92	j.w.
9	24051	WYŁ. NADPR. C60N CH.B 1P 16A	5	F81-85	j.w.
10	24090	WYŁ. NADPR. C60N CH.B 3P 16A	1	F90	j.w.
11	24595	WYŁ. NADPR. C60N CH.D 3P 1A	1	F89	j.w.
12	24049	WYŁ. NADPR. C60N CH.B 1P 6A	1	F80	j.w.
13	15286	ŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY IC2000P PROG. + FOTOKOMÓRKA	1	Q92	j.w.
14	RSI-6125-W03	PRZEŁĄCZNIK ŹRÓDŁA ZASILANIA „SIEĆ-AGREGAT” BLOKADA MECHANICZNA WZAJEMNA, 2*3P,690V, 125A	1	QM1	Spamel
15	LK-713	1-MODUŁOWA LAMKA KONTROLI FAZ, 3*400V	2	VM1, VM2	F&F
16	267489	OGRANICZNIK PRZEPIĘCIOWY, TYP SP/(B+C)/3, 20kA/440V	1	FN1	Moeller
17	15374	STYCZNIK MODUŁOWY CT 3P 40A 415	1	Q80	j.w.
18	4045	LISTWA ZACISKOWA – DISTRIBUTOR 125A	1	3L+N	j.w.
19	ZG-G25	ZŁĄCZKA Cu-25mm ²	8	X	S.I.Pokój
20	ZG-G4	ZŁĄCZKA Cu-4mm ²	24	X	j.w.
21	020156	rozdzielnica enn 105*57,5cm izol. wisząca	1		Legrand
22	020266	drzwi przezroczyste 105*57,5cm do j/w	1		j.w.
23	020241 +020393	wspornik perforowany z osłoną h=20cm	4		j.w.
24	LISTA APARATÓW SKRZYNEK Z11, Z18				
25	FR303-100	ROZŁ. IZOLACYJNY 3P 100A 415VAC	1		Fael
26	FR302-20	ROZŁ. IZOLACYJNY 2P 20A 415VAC (Z18)	3		Fael
27	ZGO-35	ZACISK „PE” Cu-35mm ²	2		S.I.Pokój
28	ST-1/57/1	OBUDOWA IZOL. IP-44, KLASA-2	2		Incobex
29	FT-1	FUNDAMENT POD W/W OBUDOWĘ	2		j.w.
30	LISTA APARATÓW SKRZYNKI Z31				
31	FR302-20	ROZŁ. IZOLACYJNY 2P 20A 415VAC	2		Fael
32	ZGO-35	ZACISK „PE” Cu-35mm ²	3		S.I.Pokój
33	15462	OCHR.PRZEP.SIECI TELEFONICZNYCH PRC	2		Schneider
34	15310	GN.WTYK.PC TYP SCHUKO 2P+E 10/16A 250V	1		j.w.
35	ST-1/57/1	OBUDOWA IZOL. IP-44, KLASA-2	1		Incobex
36	FT-1	FUNDAMENT POD W/W OBUDOWĘ	1		j.w.