

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 4

ad 1. W projekcie i przedmiarze robót uwzględniono wodomierze :

- woda surowa MWN80 dn 80
- woda uzdatniona na sieć MWN100 dn 100
- woda płuczna MWN100 dn 100
- woda uzdatniona wyjście na zbiornik (sterowanie chloratorem)
MWN80 dn 80

Ze względu na rezygnację z wymiany chloratora rezygnuje się z wodomierza na wyjściu wody uzdatnionej do zbiornika , który miał sterować chloratorem . Istniejący chlorator C-53 jest uruchamiany jednocześnie z pompą głębinową.

Na wyjściu wody z zestawu hydroforowego do sieci należy zamontować wodomierz dn 80 .

ad. 2 Przy wodomierzach należy zamontować przepustnice odcinające .