



UWAGI:

1. SONDY/CZUJNIKI POZIOMU WODY SĄ PRZEDMIOTEM DOSTAWY TECHNOLOGICZNEJ; W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SOND O ZAKRESIE 10m H₂O MOŻNA JE POŁOŻYĆ NA DNIIE ZBIORNIKA I NIE STOSOWAĆ RUR OSŁANIAJĄCYCH PRZED FALOWANIEM.
2. POZIOMY PRZELEWU, NAPEŁNIENIA, REZERWY POŻAROWEJ I SUCHOBIEGU - WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH.

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PAWŁOWIE				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR. mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	04'2008	<i>[Signature]</i>	4
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	04'2008	<i>[Signature]</i>	SKALA: 1 : 50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYRÓWNAW.				