

Rejowiec Fabryczny 2008.07.03
(miejsowość i data)
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-169 Rejowiec Fabryczny
(nazwa i adres Zamawiającego)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona) którego przedmiotem jest "Przebudowa stacji wodociągowej w Pawłowie "

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się wykonanie orurowania filtrów i instalacji technologii uzdatniania wody z PVC klejonego w miejsce przyjętej w projekcie stali .

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania orurowania filtrów i instalacji technologii uzdatniania wody z PVC klejonego .

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się zastosowanie w miejsce złoża katalitycznego G1 inne złożo katalityczne o analogicznych parametrach .

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie innego złoża katalitycznego o analogicznych parametrach w miejsce złoża katalitycznego G1 .

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.