

Znak postępowania : Rpi.271.2.2014

**WYJAŚNIENIE NR 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej”.

Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 29.05.2014 r wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej „

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz.907 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień :

**Pytanie**

- Brak informacji dotyczącej parapetów wewnętrznych.

**Odpowiedź**

- Parapety wewnętrzne są .

**Pytanie**

- Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne oraz czy mają być to drzwi ciepłe czy zimne.

**Odpowiedź**

- Drzwi zewnętrzne mają być ciepłe z blachy.

**Pytanie**

- Co z obróbkami blacharsko-dekarskimi tj. pas podrynnowy, nadrynnowy, deska doczołowa, wiatrownice, obróbki kominów, gąsiory itp.

**Odpowiedź**

- Należy uwzględnić w ofercie.

**Pytanie**

- Z jakiego materiału mają być wykonane okna

**Odpowiedź**

- Okna mają być z materiału PCV.

**Pytanie**

- Co z utylizacją eternitu?.

**Odpowiedź**

- Eternit zutylizuje Urząd Gminy.

**Pytanie**

- Poz. 55 przedmiaru robót wymurowanie kominów z cegły pełnej zwykłej czy klinkierowej.

**Odpowiedź**

- Wymurowanie kominów z cegły zwykłej palonej czerwonej, a szczyt nad dachem z cegły klinkierowej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny